




PPIS/HKN- 847/4110/147/MK/2572/2023

Płock, dnia 23.03.2023 r.

P. A. Korzenka  
22.03.23



Wójt Gminy Radzanowo  
ul. Płocka 32  
09-451 Radzanowo

**Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 36/2023 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez Stację Uzdatniania Wody w Ciółkówku w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku na podstawie badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody – 3 próbki (kontrola urzędowa) oraz na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe – kanalizacyjne – 5 próbek

Badania przeprowadziło Laboratorium Badania Wód PSSE w Płocku /nr akredytacji AB 630, Oddział Laboratoryjny PSSE w Radomiu /nr akredytacji AB 591, Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział Laboratoryjny Badań Pozostałości Pestycydów WSSE w Warszawie /nr akredytacji AB 537, Oddział Laboratoryjny w Ciechanowie /nr akredytacji AB 560, Wodociągi Płockie Sp. z o.o. /nr akredytacji AB 1188, Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. Katowice /nr akredytacji AB 2

**stwierdza:**  
**przydatność wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ciółkówko do spożycia przez ludzi**

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pobrano łącznie do badań w różnych punktach poboru 8 próbek wody.

Pobierane próbki wody do badań prowadzone były zgodnie z harmonogramem przyjętym w uzgodnieniu z PPIS w Płocku, w wyznaczonych stałych punktach czerpalnych, w zakresie parametrów objętych monitoringiem przeglądowym i kontrolnym.

W zakresie objętym badaniami, woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyjątkiem parametru – **Mangan**, w jednej próbce. W związku

ze stwierdzonym przekroczeniem wartości normatywnej tego parametru, podjęto działania naprawcze oraz ponownie pobrano próbki wody do badań sprawdzających. W próbkach pobranych do ponownych badań nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej tego parametru.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Plocku  
*Justyna Szatkowska*

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. aa

P.A. KIEROWNIKA  
Sekcji Higieny Komunalnej

*Maria Suchodolska*

23.03.2023